



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-tuchola

Tuchola, dnia 9 czerwca 2021 r.

N.HK.9051.1.12.2021


**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 10.05.2021 r. (data wpływu 08.06.2021 r.) z wodociągu publicznego w Bysławiu, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Bysławiu, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Bysław, Bysławek, Klonowo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Szumiąca, Teolog, Wandowo, Welpin, Zamrza, Zamrzenica, Brukniewo, Lubiewo, Trutnowo, Bruchniewo, Cierplewo, Sucha, ze względu na przekroczenie następujących parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C - powyżej 300 jtk/1ml (zalecana wartość: poniżej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci, poniżej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta), mętność – 3,0 NTU i 3,2 NTU (zalecana wartość: ≤ 1,0 NTU), żelazo ogólne – 364 µg/l (norma ≤ 200 µg/l), mangan – 144 (norma ≤ 50 µg/l)

**Woda, o której mowa, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym
przegotowaniu!**

2 min.



Przekroczenie wartości podanych wyżej parametrów, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w załączniku nr 1C tab.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo w Bysławiu, ul. Główna 75, 89-510 Bysław, zarządzający wodociągiem publicznym w Bysławiu, został zobowiązany do:

1. podjęcia działań naprawczych i doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1C tab.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
2. przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badania wody w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, żelazo ogólne, mangan, mętność świadczących o jej zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
Justyna Szulc
Justyna Szulc