



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-tuchola

Tuchola, dnia 9 czerwca 2021 r.

N.HK.9051.1.13.2021


**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 10.05.2021 r. i 18.05.2021 r. (data wpływu 08.06.2021 r.) z wodociągu publicznego w Lubiewie, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Lubiewie, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Brukniewo, Lubiewo i Trutnowo, ze względu na przekroczenie wartości następujących parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C – 121 jtk/1ml i 176 jtk/1ml (zalecana wartość: poniżej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci), żelazo ogólne - 341 µg/l (norma ≤ 200 µg/l) oraz mangan – 161 µg/l i 156 µg/l (norma ≤ 50 µg/l)

**Woda, o której mowa, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym
przetworzeniu!**

2 min.



Przekroczenie wartości podanych wyżej parametrów, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w załączniku nr 1C tab.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo w Bysławiu, ul. Główna 75, 89-510 Bysław, zarządzający wodociągiem publicznym w Lubiewie, został zobowiązany do:

1. podjęcia działań naprawczych i doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym do zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1C tab.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
2. przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badania wody w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, żelazo i mangan, świadczących o jej zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
Justyna Szum
Justyna Szum