

Tuchola, dnia 5 lipca 2021 r.

N.HK.9051.1.12.2021

DECYZJA NR 134-11/21

07-07-2021

15/2021 Jolow

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi

w związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z wodociągu publicznego w Bysławiu, którego administratorem jest Zakład Komunalny Gminy Lubiewo z siedzibą w Bysławiu, ul. Główna 75, 89-510 Bysław, na podstawie sprawozdań nr S0826/2021 z dnia 13.05.2021 r.; S0831/2021 z dnia 13.05.2021 r. oraz S0827/2021 r. z dnia 13.05.2021 r., wykonanych przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ul. Świecka 96, 89-500 Tuchola (wpływ do PSSE w Tucholi: 08.06.2021 r.), a także sprawozdania z badań nr 314254/21/POZ z dnia 11.06.2021 r. wykonanego przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia oraz po analizie dokumentacji,

stwierdza

➤ warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Bysławiu, przy zachowaniu następujących warunków:

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C nie może przekraczać 300 jtk/1 ml w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- wartość parametru mangan nie może przekraczać 144 µg/l w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- wartość parametru żelazo nie może przekraczać 364 µg/l w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- wartość parametru mętność nie może przekraczać 3,2 NTU w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

i ustala termin możliwości trwania przekroczeń ww. parametrów do 24 września 2021r.

nakazuje

Zakładowi Komunalnemu Gminy Lubiewo z siedzibą w Bysławiu, ul. Główna 75,
89-510 Bysław – administratorowi wodociągu publicznego w Bysławiu

1. podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
2. przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badań wody w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, żelazo, mangan oraz mętność, świadczących o jej zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Obowiązki wymienione w pkt 1 decyzji należy wykonać w terminie do 24 września 2021 r.

Obowiązek wymieniony w pkt 2 decyzji należy wykonać w terminie do 4 października 2021 r.

Uzasadnienie

W dniach 10.05.2021 r. oraz 18.05.2021 r. administrator wodociągu publicznego w Lubiewie, pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę pobrano ze stałych punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego w Bysławiu – w stacji uzdatniania wody w Bysławiu, w świetlicy wiejskiej w Bysławku 51a oraz w Ośrodku Zdrowia przy ul. Słonecznej 3 w Bysławiu. W próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego w Bysławiu w dniu 10.05.2021 r. w niżej wymienionych punktach zgodności stwierdzono przekroczenia wartości następujących parametrów:

- stacja uzdatniania wody w Bysławiu, ul. Słoneczna – woda podawana do sieci:
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h >300 jtk/1ml (zalecana wartość: poniżej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci),
 - mętność 3,0 NTU (zalecana wartość: ≤ 1 NTU),
- świetlica wiejska w Bysławku 51a:
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h >300 jtk/1ml (zalecana wartość: poniżej 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta),
- ośrodek zdrowia w Bysławiu, ul. Słoneczna 3:
 - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h >300 jtk/1ml (zalecana wartość: poniżej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci),
 - mętność 3,2 NTU (zalecana wartość: ≤ 1 NTU),
 - żelazo 364 µg/l (norma ≤ 200 µg/l),
 - mangan 144 µg/l (norma ≤ 50 µg/l).

Ponadto w próbce wody surowej pobranych tego dnia w stacji uzdatniania wody w Bysławiu stwierdzono 271 jtk/1ml ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h.

O ww. przekroczeniach świadczą sprawozdania z badań nr S0827/2021; S0821/2021 oraz S0826/2021 z dnia 13.05.2021 r. wykonane przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. Woda z wodociągu publicznego w Bysławiu nie odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Administrator wodociągu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi sprawozdania z ww. badań w dniu 08.06.2021 r., czyli 26 dni po uzyskaniu informacji o ww. wynikach badań, co stanowiło naruszenie przepisów, o których mowa w § 6 pkt 9 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z powyższym administrator wodociągu został ukarany mandatem karnym.

W dniu 14.06.2021 r. administrator wodociągu publicznego w Bysławiu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi sprawozdanie z badań próbek wody pobranej z punktu zgodności w stacji uzdatniania wody w Bysławiu po przeprowadzeniu działań naprawczych. Badania ww. próbki wody wykazały przekroczenia parametrów ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h > 300 jtk/1ml oraz mangan - 86 µg/l. (sprawozdanie nr 314254/21/POZ z dnia 11.06.2021 r.)

W dniu 23.06.2021 r. administrator wodociągu publicznego w Bysławiu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi pismo, w którym przedstawił plan działań naprawczych oraz określił przybliżony okres ich realizacji – około 3 miesiące.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi stwierdza, iż woda z wodociągu publicznego w Bysławiu może być spożywana przez ludzi pod warunkiem utrzymania wartości parametrów:

- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h na poziomie 300 jtk/1ml lub niższym;
- mętność na poziomie 3,2 NTU lub niższym
- żelazo na poziomie 364 µg/l lub niższym
- mangan na poziomie 144 µg/l lub niższym,

przy jednoczesnym braku przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych, o których mowa w załączniku nr 1A tab. 1 oraz 1C tab. 1 lp.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w okresie do 23 września 2021 r.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Lubiewo z/s w Bysławiu
ul. Główna 75
89-510 Bysław

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
2. aa



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

Justyna Szulc
Justyna Szulc