

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : S1971/2021

Zleceniodawca : Zakład Komunalny Gminy Lubiewo ul. Główna 75 89-510 Bysław					
Podstawa realizacji : Zlecenie nr: 0687/2021			Rodzaj próbki/Miejsce pobierania		
Próbkobiorca: Przedstawiciel Laboratorium - Ryzop D. Nr karty pobierania KW1037/2021			woda - podawana do sieci SUW Bysław, ul. Słoneczna, kran w stacji		
Pobieranie próbek zgodnie z normą: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)			Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń Temperatura próbki przy pobieraniu 10.3°C		
Data/godz. pobierania próbki:			17.08.2021 12:20		
Data/godz. przyjęcia próbki:			17.08.2021 14:00		
Data zakończenia badań:			18.08.2021		
Data sporządzenia sprawozdania:			19.08.2021		
Numer laboratoryjny próbki			2434/W/2021		
Rodzaj badania		Identyfikacja metody	Jednostka	Wyniki analiz niepewność	
Mętność		A, ^ PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,46	± 0,07
Stężenie manganu		A, ^ PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 r. w oparciu o test firmy Hach Lange 8149	µg/l	<30 ⁽¹⁾	-
					Wymaganie (*)
					≤1
					≤50

A - badanie akredytowane

Uwagi: ^ Uprawnienie do wykonywania badań potwierdza Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi – Decyzja Nr 91-8/21 obowiązuje od 14.06.2021 r. do 13.06.2022 r.

(*) Wymaganie określone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

⁽¹⁾ Punkt 30 µg/l jest granicą oznaczalności potwierdzoną w laboratorium.



Autoryzuje: mgr inż. I. Miesikowska (Specjalista Analityk)



Zatwierdził/a: mgr inż. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru, która stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Informacje niezbędne do interpretacji wyników analiz, a nie umieszczone w „Sprawozdaniu z badań” są łatwo dostępne w Laboratorium. „Sprawozdanie z badań” stanowi integralną całość i może być wykorzystywane i kopiowane jedynie w całości. Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania „Sprawozdania z badań” Klient ma 14 dni na złożenie skargi. Data przyjęcia próbki jest jednoznaczna z datą rozpoczęcia badań.

KONIEC