



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

Znak sprawy: NHS.9051.1.34.2022


Tuchola, dnia 6 maja 2022 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 14.03.2022 r.; 06.04.2022 r. oraz 19.04.2022 r. (data wpływu 04.05.2022r.) ze stacji uzdatniania wody w Suchej, stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego w Suchej, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Sucha, Cierplewo, Bruchniewo ze względu na przekroczenie wartości parametru mangan – 112 µg/l (norma: ≤50 µg/l) przy jednoczesnym braku przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych.

Zmiany jakości wody, o których mowa powyżej mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Przekroczenie wartości podanego wyżej parametru, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w załączniku nr 1C tab. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo w Bysławiu, ul. Główna 75, 89-510 Bysław, zarządzający wodociągiem publicznym w Suchej, został zobowiązany do:

1. podjęcia działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody pod względem chemicznym i organoleptycznym do zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1C tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);
2. przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badania wody w zakresie parametru mangan, świadczących o jej zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia;
3. przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badań próbek wody pobranych w punktach monitoringowych wodociągu publicznego w Suchej, po jego uruchomieniu.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
Justyna Szulc
Justyna Szulc